

832.

Na osnovu člana 88 stav 3 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG", broj 13/07), Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave donijelo je

**PRAVILNIK
O USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKE I STRUČNE OPREMLJENOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA,
DRUGOG PRAVNOG LICA I
PREDUZETNIKA ZA IZVOĐENJE STABILNE INSTALACIJE ZA GAŠENJE POŽARA**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu tehničke i stručne opremljenosti privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika za izvođenje stabilne instalacije za gašenje požara (u daljem tekstu: stabilna instalacija).

Član 2

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može da izvodi stabilnu instalaciju, ako ispunjava sljedeće uslove:

1) da ima najmanje dva zaposlena sa visokom stručnom spremom (četvorogodišnji studijski program), od kojih je jedan diplomirani inženjer mašinstva ili specijalista mašinstva, a drugi diplomirani inženjer građevinarstva - hidro smjera ili specijalista za građevinarstvo - hidro smjera ili diplomirani inženjer zaštite od požara ili specijalista za zaštitu od požara;

2) da posjeduje radnu prostoriju za korišćenje i smještaj opreme, odnosno, instrumenata;

3) da posjeduje opremu odnosno instrumente za izvođenje stabilne instalacije.

Član 3

Oprema, odnosno instrumenti iz člana 2 tačka 3 ovog pravilnika, su:

1) atestirane skele;

2) atestirana oprema za rad na visini;

3) atestirana mašina za narezivanje navoja;

4) atestirana mašina za narezivanje žljebova debelozidne cijevi;

5) atestirana mašina za hladno spajanje cjevovoda;

6) atestirani elektro aparati za zavarivanje;

7) atestirana mašina za bušenje cijevi sa krunama od dm 25 do dm 80 za direktno bušenje na licu mjesta;

8) test ventili za ispitivanje mlaznica;

9) test ventili za ispitivanje indikatora protoka;

10) test ventili za ispitivanje alarmnog zvona;

11) mjerač protoka vode;

12) mjerač pritiska;

13) uređaj za mjerenje nagiba cjevovoda;

14) voltmetar;

15) ampermetar;

16) ommetar;

17) instrument za mjerenje otpora instalacije kablova i provodnika;

17) instrument za određivanje redosljeda faza;

18) alat za izbijanje rupa u komandno - razvodnim ormarima sprinklerskog postrojenja, rad i ugradnju kablovskih uvodnica (Pg 11 mm - Pg 29 mm).

Član 4

Oprema, odnosno instrumenti iz člana 3 ovog pravilnika moraju biti obilježeni pripadajućim inventarskim brojem i upisani u inventarsku knjigu privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-3254/1

Podgorica, 26. novembra 2009. godine

Ministar,
Ivan Brajović, s.r.

